1

COMUNE DI VILLASPECIOSA
BANDO INQUINAMENTO LUMINOSO
PLANIMETRIA INTERVENTI
scala 1:2000

LEGENDA

●	Apparecchio a LED tipo "LEDWAY ROAD" 80W, della "RUUD Lighting"ottica TS, montato testa–palo con attacco V9 su sostegno cilindrico in acciaio h 8m f.t.
●	Apparecchio tipo ALBANY 1 della Schreder, con lampada agli ioduri metallici tipo POWERBALL della OSRAM 70W con attacco G12, su palo in alluminio h 5m f.t. rimosso dalla via Cagliari
●	Apparecchio tipo Squalo 2 della Schreder, con lampada agli ioduri metallici tipo POWERBALL della OSRAM 70W con attacco G12, su palo in vetroresina h 7m f.t.
●	Apparecchio tipo "LIALL–5 cut–off" della "Fonderie Viterbesi", con lampada agli ioduri metallici tipo POWERBALL della OSRAM 70W con attacco G12, su palo esistente
●	Apparecchio tipo "INOA" con vetro piano della "Schreder", con lampada agli ioduri metallici tipo POWERBALL della OSRAM 70W con attacco G12, su palo tipo "STREET" della "Schreder" h 4m f.t.
— —	Confine della zona di particolare tutela e protezione relativa all'Osservatorio astronomico di Capoterra

sottoimpianto 9 alimentato dal quadro Q7

sottoimpianto 8 alimentato dal quadro Q6

sottoimpianto 7 alimentato dal quadro Q6

sottoimpianto 6 alimentato dal quadro Q6

parte del tratto di impianto 5 alimentata dal quadro Q9

sottoimpianto 4 alimentato dal quadro Q4

sottoimpianto 2 alimentato dal quadro Q1 con regolatore di flusso

sottoimpianto 3 alimentato dal quadro Q1 con regolatore di flusso

sottoimpianto 1 alimentato dal quadro Q1 con regolatore di flusso

parte del tratto di impianto 5 alimentata dal quadro Q10

parte del tratto di impianto 5 alimentata dal quadro Q11

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11

Rio

DECIMOPUTZU

San Platano

Parco Com.le Di San Platano

Depuratore

Beata Vergine Assunta

P.zza Matteotti

P.zza Croce Santa

C.Podda 14.69

Impianto Sportivo Comunale

CIMITERO

S.S. N. 130

DIGA DEL CIXERRI

R R A

D I G U S