

# Comune di Villaspeciosa



**Oggetto:** CONCORSO DI PROGETTAZIONE “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA PROGETTO ISCOL@ ASSE 1 SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”: COSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLASPECIOSA“.

CODICE CUP D55E17000000006

CODICE CIG 7260783BAB

## QUESITO N. 8

*Salve la ringrazio per le risposte ai quesiti che ha pubblicato. Tutte chiare tranne la n.2. Le faccio notare che al quesito n.2 ha risposto citando nuovamente quanto già riportato nel DPP, ovvero proprio le frasi che per noi non erano chiare. Pertanto la risposta non aggiunge nulla rispetto ai dubbi posti. Per essere più chiari oltre al piano terra, a quota zero piano di campagna, si può realizzare un secondo piano, livello calpestabile, al di sopra del suddetto piano? Stando alla frase riportata a noi sembrerebbe di no, volevamo solo conferma o smentita in maniera inequivocabile.*

## RISPOSTA

E' possibile un solo piano fuori terra.

L'altezza complessiva dell'edificio non potrà eccedere l'altezza media degli edifici a due piani fuori terra circostanti.

Il Responsabile del Procedimento  
*Giuseppe Arca*